

# 邀 标 函

我公司下属企业锦江饭店需对锦北楼 12 楼厨房冷库进行改造，特邀贵公司参加竞标，具体要求如下：

1、详情见附件；

2、本邀标函的招标范围仅限于冷库设备，请根据所附的冷库具体的“技术要求”，并请现场实地查勘后根据实际情况分别报上单价和总价（如需拆除原设施设备，请与酒店直接沟通确认后费用单独项报价）。请将详细报价（商务标）单独封装与相关资料（技术标）密封，一式两份；投标书内需包含资质证书（安全生产许可证等）；

3、报价中的所附零配件原则上应为“技术要求”中的主荐品牌，尽量不采用替代品牌；但如贵司认为“技术要求”中所附零配件的性价比不如贵司认同零配件的，在同样满足功能、档次和其他相关要求的情况下，允许更换但必须将情况阐述清楚；

4、请注明最短的交货期和最长的保修期（基本保修期 2 年）；

5、本次招投标的评标原则为综合评标法。对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准；评标严格按照招标文件和邀标函的要求和条件进行；评标时结合饭店实际进行综合分析比较，确定出中标单位；贵司如参与投标即表明同意此项评标原则；

6、报价文件请于 2022 年 12 月 9 日下午 16 时前快递或送至我公司统一采购小组，联系人：陆雁 13611881722。地址：延安东路 100 号 17 楼（上海锦江资产管理有限公司）；

7、为审慎起见，请务必实地查看后再行报价，其他如有疑问可询问公司统一采购小组张新 13611929583，或向锦江饭店李剑锋 13386101596 征询。

上海锦江资产管理有限公司  
机电设备统一采购小组

2022-11-30

附件

## 锦江饭店锦北楼 12 楼厨房冷库改造工程项目清单

名称	规格型号	单位	数量	品牌/备注
冷库板（墙、顶）	钢板厚度 0.6；发泡密 40kg/m <sup>3</sup> ±2；100mm	平方	85	易晶
冷库板（底）	钢板厚度 0.6；发泡密 50kg/m <sup>3</sup> ±2；100mm	平方	45	易晶
冷库门	1800*800	扇	4	易晶
室外全封闭冷凝机组（低温）	XJQ02LAGWWA	台	3	杰尔庆
室外全封闭冷凝机组（高温）	XJQ02MAGWWA	台	1	杰尔庆
室内冷风机	DL4.7/312EA	台	3	卡迪
室内冷风机	DD3/312EA	台	1	卡迪
膨胀阀	TES2 3#	套	3	丹佛斯
膨胀阀	TES2 2#	套	1	丹佛斯
电磁阀	GBC10S	套	4	丹佛斯
冷冻油	3GS-1L/桶	桶	4	太阳牌
冷媒液管（铜管）	Ø10*0.8MM	米	80	中佳
冷煤气管（铜管）	Ø16*0.8MM	米	80	中佳
回油 S 弯（铜管）	Ø16*1.0MM	只	4	中佳
弯头（铜管）	Ø10*1.0MM	只	10	中佳
弯头（铜管）	Ø16*1.0MM	只	10	中佳
保温管	Ø10*2.0MM	米	80	华美达
保温管	Ø16*2.0MM	米	80	华美达
电控箱	DKBF-9	套	1	杰尔庆
冷库灯	防爆 led	只	5	常州牧心
开关	灯开关	项	1	正泰
电源线	ZR-2.5M <sup>2</sup>	米	1000	起帆
信号线	ZR-1M <sup>2</sup>	米	200	起帆
镀锌花纹板	2MM	平方	45	国优
冷库外机支架	定制	套	4	国优
制冷剂	R22 冷媒 22.7KG/桶	桶	3	巨化
制冷剂	R404A 冷媒 10KG/桶	桶	2	巨化
室外机支架防腐处理	红丹两度 + 面漆两度	项	1	飞虎

斜坡

槽钢基础+镀锌花纹钢板

项

1

鞍钢